

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ № 46/ _____

С.О. ЖИБЕК ЖОЛЫ
Место составления

25.06.2021 г.
Время 15:10

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Аршалынского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка, № 46 от 15.06.2021 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку ЕСЕТОВ ЖАСЛАН ТАСТИМИРОВИЧ - Главный специалист

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки)

Коммунальное государственное учреждение «Основная средняя школа села Жалтырколь отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области».

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта проверки:
Жалтыркольская основная школа, АҚМОЛИНСКАЯ, АРШАЛЫНСКИЙ, Жалтырколь.

5. Срок проведения проверки 23.06.2021 - 25.06.2021

6. Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены

Жалтыркольская основная школа

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	Установки пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находятся в неисправном состоянии; Основание: ППБ РК №1077 п. 1-5; пункт 28 Проверочного листа приложение 3. ;	П. 28 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
2	Допускается эксплуатация теплогенерирующих аппаратов, их размещение в непригодных для этих целей помещениях (котел отопления находится в здании школы); Основание: ППБ РК №1077 п. 17 п.п. 10; пункт 85 Проверочного листа приложение 3. ;	П. 85 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
3	Не осуществляется поддержание систем и установок пожарной автоматики путем организации проведения своевременного технического обслуживания и планово-	П. 128 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении

предупредительного ремонта; Основание: ППБ РК № 1077 п. 2-7 п.п. 3; пункт 128 Проверочного листа приложение 3; ;	объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
--	--

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку

И.о. начальника ОЧС подполковник г.п. Есмаев И.Т.

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

Ознакомлена директор ИЧУ, Денисова Мария Ивановна
с/л/а Владимирова Жуванкова Т.А. Т.А.

9. Замечания и (или) возражение по результатам проверки

Замечаний нет

Приложение на «__» листах

« 25 » 06 2014 г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ № 47/_____

с.о. Жибек жолы
Место составления

24.06.2022 г.
Время 9:52

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Аршалынского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка, № 47 от 14.06.2022 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку ЕСЕТОВ ЖАСЛАН ТАСТИМИРОВИЧ - Главный специалист ОЧС Аршалынского района

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки)

Коммунальное государственное учреждение «Основная средняя школа села Жалтырколь отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области».

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта проверки:
Жалтыркольская основная школа, АҚМОЛИНСКАЯ, АРШАЛЫНСКИЙ, Жалтырколь.

5. Срок проведения проверки 21.06.2022 - 24.06.2022

6. Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены

Жалтыркольская основная школа

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	Установки пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находятся в неисправном состоянии. Основание: Правила пожарной безопасности утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от «21» февраля 2022 года № 55 (далее – ППБ РК №55) п. 62;	П. 28 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
2	Допускается эксплуатация теплогенерирующих аппаратов, их размещение в непригодных для этих целей помещениях (котел отопления находится в здании школы). Основание: ППБ РК № 55 п. 117;	П. 85 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
3	Не осуществляется поддержание систем и установок пожарной автоматики путем	П. 128 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области

<p>организации проведения своевременного технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта. Основание: ППБ РК № 55 п. 69;</p>	<p>пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности</p>
--	---

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку

Г.А. Сидорович ОЧС подполковник з/д Сидоров И.Т.

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

Дураковичева Ю.И. - Мухоморова Т.А.

9. Замечания и (или) возражение по результатам проверки

нет Дураковичева Т.А. Мухоморова Т.А.

Приложение на « » листах

«24» 05 2022 г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 26/ _____

с.о. Жибек жолы
Место составления

17.04.2023 г.
Время 18:26

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Аршалынского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля, на основании которого проведен профилактический контроль № 26 от 10.04.2023 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль

БАЙМАГАМБЕТОВ АЗАМАТ ДЮСЕНБАЕВИЧ - Главный специалист ОЧС Аршалынского района

4. Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение профилактического контроля, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)

021240004540, Коммунальное государственное учреждение «Основная средняя школа села Жалтырколь отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области».

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:

Коммунальное государственное учреждение «Основная средняя школа села Жалтырколь отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области», Акмолинская область, Аршалынский район, Жалтырколь, Сана би (улица), 18.

5. Период проведения профилактического контроля 11.04.2023 - 17.04.2023

6. За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан) предписываю выполнить следующие мероприятия:

Коммунальное государственное учреждение «Основная средняя школа села Жалтырколь отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области»

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения
1	П. 2 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Разработать инструкцию, устанавливающую для объекта соответствующий его пожарной опасности противопожарный режим. Основание: ППБ РК №55 п. 5 ; срок устранения: 24.07.2023

2	П. 4 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	С работниками школы провести противопожарный инструктаж (предоставить журнал инструктажа). Ответственному по пожарной безопасности пройти обучение по программе пожарно-техническому минимуму. Основание: ППБ РК №55 п. 8; срок устранения: 24.07.2023
3	П. 6 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Дежурный персонал, расположенный в помещении школы обеспечить телефоном, а также вывесить номера телефонов противопожарной службы «101» и «112». Предоставить заведенный в произвольной форме журнал учета оставшихся в здании на ночь людей. На запасных комплектах ключей сделать бирки с надписью о его принадлежности. Основание: ППБ РК №55 п. 10; срок устранения: 24.07.2023
4	П. 7 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Предоставить журнал учета работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительного ремонту технических средств систем противопожарной защиты, а также проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения. Основание: ППБ РК №55 п. 70 п/п 8,9; срок устранения: 24.07.2023
5	П. 11 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Предоставить журнал по отработке практических тренировок (не реже 1 раза в полугодие) с учениками и персоналом школы. Основание: ППБ РК №55 п. 14; срок устранения: 24.07.2023
6	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении	Грубое	Установку пожарной сигнализации, систем оповещения и управления

	объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности		эвакуации людей при пожаре привести в исправное состояние. Основание: ППБ РК №55 п. 6; срок устранения: 24.07.2023
7	П. 38 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Предоставить подтверждающие документы по проведению огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения. Основание: ППБ РК №55 п. 21; срок устранения: 24.07.2023
8	П. 53 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное	В здании школы не допускать перепланировку без проектной документации (устройства помещения для хранения школьного инвентаря). Основание: ППБ РК №55 п. 16; срок устранения: 24.07.2023
9	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Объемно световые знаки пожарной безопасности «Выход», используемые на пути эвакуации привести в исправное состояние и включить световые индикации. Основание: ППБ РК №55 п. 35; срок устранения: 24.07.2023
10	П. 74 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В помещении кухни не допускать использование электрического провода (удлинитель) с поврежденной изоляцией. Основание: ППБ РК №55 п. 86 п/п 1; срок устранения: 24.07.2023
11	П. 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В помещении классов №7 и 9 не допускать использование незакрепленных электроустановочных изделий (розетки). Основание: ППБ РК №55 п. 86 п/п 2; срок устранения: 24.07.2023
12	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Не допускать соединение, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей при помощи скруток. Основание: ППБ РК №55 п. 80;

			срок устранения: 24.07
13	П. 100 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Произвести вынос котла из здания школы; Основание: ППБ РК №55 пункт 11; срок устранения: 24.07
14	П. 120 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Предоставить договор подряда на график на обслуживание автоматической пожарной сигнализации. Основание: ППБ РК №55 п. 70 п/п 1-5; срок устранения: 24.07
15	П. 121 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Предоставить техническую документацию на оборудование системы установки пожарной автоматики смонтированной на объекте. Основание: ППБ РК №55 п. 70 п/п 1-5; срок устранения: 24.07
16	П. 1 "Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении организаций образования, учебных заведений"	Значительное	Предоставить подтверждающие документы по проведению занятий с учащимися занятыми на изучению мер пожарной безопасности в учебном классе и действий на случай пожара, а также занятия инструктивных занятий на изучению правил пожарной безопасности. Основание: ППБ РК №55 п. 200; срок устранения: 24.07
17	П. 5 "Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении организаций образования, учебных заведений"	Значительное	В учебном классе не допускать превышения количества парт (столов) установленной проектной документацией. Основание: ППБ РК М №55 п. 210; срок устранения: 24.07

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля, их подписи или отказ от подписи

Ознакомление Художникова Г.А.

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного на проведение профилактического контроля, подпись)

Г.А. Художников Г.А. Руководитель подразделения из А.Б. Художников Г.А.

9. Предписание получил (ФИО (при наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физическое лицо), подпись

Бураснова Т. П.

«17» 04 2023 г.

